

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

### H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTO



#### BITÁCORA FOTOGRÁFICA

"LIBRANZA ALTA TENSION, LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELECTRICO, REAPRIETE DE TORNILLERIA, BOQUILLAS ALTA Y BAJA
TENSION A SUBESTACION TIPO POSTE 45 KVA, SUMINISTRO DE BASE 7X200, CABLE 1/0, SUMINISTRO DE SISTEMA DE
TIERRAS, TUBERIA CONDUIT Y CABLEADO 12 AWG, MANTENIMIENTO A ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 30
HP/220V, PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30HP/220V, DEL BOMBEO POZO SAN
GERARDO, LOCALIZADO EN CALLE GARCIA DE LA CADENA CON ESQUINA CALLE DEL HUERTO, DE ESTA CIUDAD DE

IGUALA GRO".

ORDEN DE TRABAJO:

CAPAMI-OT-07-21

**UBICACIÓN:** 

**OBRA:** 

CIUDAD DE IGUALA, GUERREO.

PERIODO ESTIMADO:

13 AL 20 MAYO DE 2021.

ESTIMACIÓN No.

1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA:

20 MAYO DE 2021.







LIBRANZA ALTA TENSION, LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELECTRICO, REAPRIETE DE TORNILLERIA, BOQUILLAS ALTA Y BAJA TENSION A SUBESTACION TIPO
POSTE 45 KVA, SUMINISTRO DE BASE 7X200, CABLE 1/0, SUMINISTRO DE SISTEMA DE TIERRAS, TUBERIA CONDUIT Y CABLEADO 12 AWG, MANTENIMIENTO
A ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 30 HP/220V, PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30HP/220V

1.-SERVICIO DE LIBRANZA EN ALTA TENSION 23,000 VOLTS

EL BORÓ:
EL CONTRATISTA

BENJAMINVILLASEÑOR CABRERA

REPRESENTANTE LEGAL

INGONIERIA Eléctrica

APROPÓ: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PEL MUNICIPIO

> LIC. BENJAMÍN DOMÍNOUEZ MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

DE IGUALA

DE IGUALA

YUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2018-2021

PARI

E IGUAL



MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

## H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTO



#### **BITÁCORA FOTOGRÁFICA**

"LIBRANZA ALTA TENSION , LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELECTRICO, REAPRIETE DE TORNILLERIA, BOQUILLAS ALTA Y BAJA TENSION A SUBESTACION TIPO POSTE 45 KVA , SUMINISTRO DE BASE 7X200, CABLE 1/0 , SUMINISTRO DE SISTEMA DE

TIERRAS, TUBERIA CONDUIT Y CABLEADO 12 AWG, MANTENIMIENTO A ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 30 HP/220V,PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30HP/220V, DEL BOMBEO POZO SAN GERARDO,

LOCALIZADO EN CALLE GARCIA DE LA CADENA CON ESQUINA CALLE DEL HUERTO , DE ESTA CIUDAD DE IGUALA GRO".

ORDEN DE TRABAJO:

CAPAMI-OT-07-21

UBICACIÓN:

OBRA:

CIUDAD DE IGUALA, GUERREO.

CIODAD DE IGOALA, GOLINICO

PERIODO ESTIMADO:

13 AL 20 MAYO DE 2021.


ESTIMACIÓN No.

1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA:

20 MAYO DE 2021.







LIBRANZA ALTA TENSION, LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELECTRICO, REAPRIETE DE TORNILLERIA, BOQUILLAS ALTA Y BAJA TENSION A SUBESTACION TIPO
POSTE 45 KVA, SUMINISTRO DE BASE 7X200, CABLE 1/0, SUMINISTRO DE SISTEMA DE TIERRAS, TUBERIA CONDUIT Y CABLEADO 12 AWG,
MANTENIMIENTO A ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 30 HP/220V, PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30HP/220V

2.-LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELECTRICO REAPRIETE DE EMPAQUES Y BOQUILLAS ALTA Y BAJA TENSION DE SUBESTACION TIPO

APROBÓ:

ELABORÓ:

EL CONTRATISTA

COMISIÓN DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DEL TVUNICIDA LA CONSTITUCIONA

LIC. BENJAMÍN DODÁNGUEZ MARTÍNEZ

2018-2021 BENJAMÍN DODÁNGUEZ MARTÍNEZ

DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.D

**CUNA DE LA BANDERA NACIONAL** 

DE LA INDEPENDENCIA

2018-2021

#### H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTO



### BITÁCORA FOTOGRÁFICA

"LIBRANZA ALTA TENSION , LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELECTRICO, REAPRIETE DE TORNILLERIA, BOQUILLAS ALTA Y BAJA TENSION A SUBESTACION TIPO POSTE 45 KVA ,SUMINISTRO DE BASE 7X200,CABLE 1/0 ,SUMINISTRO DE SISTEMA DE TIERRAS, TUBERIA CONDUIT Y CABLEADO 12 AWG, MANTENIMIENTO A ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 30

HP/220V, PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30HP/220V, DEL BOMBEO POZO SAN GERARDO,

LOCALIZADO EN CALLE GARCIA DE LA CADENA CON ESQUINA CALLE DEL HUERTO, DE ESTA CIUDAD DE IGUALA GRO".

ORDEN DE TRABAJO:

CAPAMI-OT-07-21

**UBICACIÓN:** 

OBRA:

CIUDAD DE IGUALA, GUERREO.

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

PERIODO ESTIMADO:


13 AL 20 MAYO DE 2021.


ESTIMACIÓN No.

1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA:

20 MAYO DE 2021.







LIBRANZA ALTA TENSION, LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELECTRICO, REAPRIETE DE TORNILLERIA, BOQUILLAS ALTA Y BAJA TENSION A SUBESTACION TIPO MANTENIMIENTO A ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 30 HP/220V, PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30HP/220V

3.-SUMINSTRO Y MONTAJE DE BASE 7X200 APROBÓ: ELABORÓ: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNIGIPIO CONTRATISTA LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ CONSTITUCIONA BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I. REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTO



## BITÁCORA FOTOGRÁFICA

"LIBRANZA ALTA TENSION, LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELECTRICO, REAPRIETE DE TORNILLERIA, BOQUILLAS ALTA Y BAJA TENSION A SUBESTACION TIPO POSTE 45 KVA, SUMINISTRO DE BASE 7X200, CABLE 1/0, SUMINISTRO DE SISTEMA DE

TIERRAS, TUBERIA CONDUIT Y CABLEADO 12 AWG, MANTENIMIENTO A ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 30 HP/220V, PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30HP/220V, DEL BOMBEO POZO SAN GERARDO,

LOCALIZADO EN CALLE GARCIA DE LA CADENA CON ESQUINA CALLE DEL HUERTO, DE ESTA CIUDAD DE IGUALA GRO".

UBICACIÓN:

OBRA:

CIUDAD DE IGUALA, GUERREO.

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ORDEN DE TRABAJO:

CAPAMI-OT-07-21

PERIODO ESTIMADO:

13 AL 20 MAYO DE 2021.

ESTIMACIÓN No.


1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA:

20 MAYO DE 2021.







LIBRANZA ALTA TENSION, LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELECTRICO, REAPRIETE DE TORNILLERIA, BOQUILLAS ALTA Y BAJA TENSION A SUBESTACION TIPO
POSTE 45 KVA, SUMINISTRO DE BASE 7X200, CABLE 1/0, SUMINISTRO DE SISTEMA DE TIERRAS, TUBERIA CONDUIT Y CABLEADO 12 AWG,
MANTENIMIENTO A ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 30 HP/220V, PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30HP/220V

4.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE COBRE THHW-LS, CAL 1/0 L

BENJANUN VILLASEÑOR CABRERA BEPRESENTANTE LEGAL LA GORDIGITA Eléctrica

APROBÓ H. AYUNTAMIENTO ME COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA JUDEREN PENCICION

LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

PRENDENCIACIONA 2018-2021 ASIMANIA

IGUAL



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTO



# BITÁCORA FOTOGRÁFICA

"LIBRANZA ALTA TENSION, LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELECTRICO, REAPRIETE DE TORNILLERIA, BOQUILLAS ALTA Y BAJA
TENSION A SUBESTACION TIPO POSTE 45 KVA, SUMINISTRO DE BASE 7X200, CABLE 1/0, SUMINISTRO DE SISTEMA DE

TIERRAS, TUBERIA CONDUIT Y CABLEADO 12 AWG, MANTENIMIENTO A ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 30 HP/220V,PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30HP/220V, DEL BOMBEO POZO SAN GERARDO,

LOCALIZADO EN CALLE GARCIA DE LA CADENA CON ESQUINA CALLE DEL HUERTO , DE ESTA CIUDAD DE IGUALA GRO".

ORDEN DE TRABAJO:

CAPAMI-OT-07-21

UBICACIÓN:

**OBRA**:

CIUDAD DE IGUALA, GUERREO.

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

PERIODO ESTIMADO:

13 AL 20 MAYO DE 2021.


ESTIMACIÓN No.


1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA:

20 MAYO DE 2021.








LIBRANZA ALTA TENSION, LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELECTRICO, REAPRIETE DE TORNILLERIA, BOQUILLAS ALTA Y BAJA TENSION A SUBESTACION TIPO
POSTE 45 KVA, SUMINISTRO DE BASE 7X200, CABLE 1/0, SUMINISTRO DE SISTEMA DE TIERRAS, TUBERIA CONDUIT Y CABLEADO 12 AWG,
MANTENIMIENTO A ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 30 HP/220V, PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30HP/220V

5.-SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA DE TIERRAS

BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL



APROBO:

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPO DE IGUALA DEAMINDEPENDENCIA

CONSTITUTO

CONSTITUT

LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I. MOUALA INTO MUNICIPAL

AL BIGUAL

DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTO



#### BITÁCORA FOTOGRÁFICA

"LIBRANZA ALTA TENSION, LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELECTRICO, REAPRIETE DE TORNILLERIA, BOQUILLAS ALTA Y BAJA TENSION A SUBESTACION TIPO POSTE 45 KVA ,SUMINISTRO DE BASE 7X200,CABLE 1/0 ,SUMINISTRO DE SISTEMA DE TIERRAS, TUBERIA CONDUIT Y CABLEADO 12 AWG, MANTENIMIENTO A ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 30

HP/220V, PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30HP/220V, DEL BOMBEO POZO SAN GERARDO, LOCALIZADO EN CALLE GARCIA DE LA CADENA CON ESQUINA CALLE DEL HUERTO, DE ESTA CIUDAD DE IGUALA GRO".

**ORDEN DE TRABAJO:** 

CAPAMI-OT-07-21

UBICACIÓN:

OBRA:

CIUDAD DE IGUALA, GUERREO.

PERIODO ESTIMADO:

13 AL 20 MAYO DE 2021.

ESTIMACIÓN No.

1 (UNO) Y FINIQUITO


**FECHA:** 

20 MAYO DE 2021.



MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.





LIBRANZA ALTA TENSION, LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELECTRICO, REAPRIETE DE TORNILLERIA, BOQUILLAS ALTA Y BAJA TENSION A SUBESTACION TIPO POSTE 45 KVA , SUMINISTRO DE BASE 7X200, CABLE 1/0 , SUMINISTRO DE SISTEMA DE TIERRAS, TUBERIA CONDUIT Y CABLEADO 12 AWG, MANTENIMIENTO A ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 30 HP/220V, PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30HP/220V

6.-SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA CONDUIT MET, CABLEADO 12 AWG, TUBERIA DE POLIDUCTO 13, CONDUCETS F\$\( 13 \)

ELABORÓ: CONTRATISTA JAMÍN VILLASEÑOR CABRERA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA UNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

CONSTITUCION 2018-2021

REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTO



# BITÁCORA FOTOGRÁFICA

TENSION A SUBESTACION TIPO POSTE 45 KVA , SUMINISTRO DE BASE 7X200, CABLE 1/0 , SUMINISTRO DE SISTEMA DE TIERRAS, TUBERIA CONDUIT Y CABLEADO 12 AWG, MANTENIMIENTO A ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 30 HP/220V, PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30HP/220V, DEL BOMBEO POZO SAN GERARDO, LOCALIZADO EN CALLE GARCIA DE LA CADENA CON ESQUINA CALLE DEL HUERTO, DE ESTA CIUDAD DE IGUALA GRO".

"LIBRANZA ALTA TENSION , LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELECTRICO, REAPRIETE DE TORNILLERIA, BOQUILLAS ALTA Y BAJA

**ORDEN DE TRABAJO:** 

CAPAMI-OT-07-21

UBICACIÓN:

OBRA:

CIUDAD DE IGUALA, GUERREO.

PERIODO ESTIMADO:

13 AL 20 MAYO DE 2021.


MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.


ESTIMACIÓN No.

1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA:

20 MAYO DE 2021.







LIBRANZA ALTA TENSION, LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELECTRICO, REAPRIETE DE TORNILLERIA, BOQUILLAS ALTA Y BAJA TENSION A SUBESTACION TIPO POSTE 45 KVA , SUMINISTRO DE BASE 7X200, CABLE 1/0 , SUMINISTRO DE SISTEMA DE TIERRAS, TUBERIA CONDUIT Y CABLEADO 12 AWG, MANTENIMIENTO A ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 30 HP/220V, PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30HP/220V

7.-MANTENIMIENTO A ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 30 HP/220 V

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CONSTITUCIO LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ 2018-2021 BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I. REPRESENTANTE LEGAL Ingonieria - Eléctrica



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTO



#### BITÁCORA FOTOGRÁFICA

"LIBRANZA ALTA TENSION, LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELECTRICO, REAPRIETE DE TORNILLERIA, BOQUILLAS ALTA Y BAJA
TENSION A SUBESTACION TIPO POSTE 45 KVA, SUMINISTRO DE BASE 7X200, CABLE 1/0, SUMINISTRO DE SISTEMA DE
TIERRAS, TUBERIA CONDUIT Y CABLEADO 12 AWG, MANTENIMIENTO A ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 30

HP/220V, PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30HP/220V, DEL BOMBEO POZO SAN GERARDO,

LOCALIZADO EN CALLE GARCIA DE LA CADENA CON ESQUINA CALLE DEL HUERTO, DE ESTA CIUDAD DE IGUALA GRO".

REO POZO SAN GERARDO.

CAPAMI-OT-07-21

UBICACIÓN:

OBRA:

CIUDAD DE IGUALA, GUERREO.

PERIODO ESTIMADO:

**ORDEN DE TRABAJO:** 

13 AL 20 MAYO DE 2021.


MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.


ESTIMACIÓN No.

1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA:

20 MAYO DE 2021.





LIBRANZA ALTA TENSION, LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELECTRICO, REAPRIETE DE TORNILLERIA, BOQUILLAS ALTA Y BAJA TENSION A SUBESTACION TIPO
POSTE 45 KVA, SUMINISTRO DE BASE 7X200, CABLE 1/0, SUMINISTRO DE SISTEMA DE TIERRAS, TUBERIA CONDUIT Y CABLEADO 12 AWG,
MANTENIMIENTO A ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 30 HP/220V, PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30HP/220V

8.-PRUEBAS DE OPERACIÓN MOTOBOMBA 30 HP/220 V

APROBO:

ELABORÓ:
EL CONTRELLADO DEL MUNICIPAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPAL

CONSTITUCION AL

2018-2021

BENJAMÍN VILLASEÑOR CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.L.