

Masham, le 27 mai 2011

Safety in a second  
532 Montreal Road, Suite 436,  
Ottawa, On.  
K1K 4R4  
Tél. 819-827-1185

Attention de : **M. Steve Beaudot**  
Président

Objet : Système de garde-corps Safety-in-a-Second  
Conformité du produit et Installation  
Projet : Place Victoria, Gatineau, Qc.  
No. Dossier : SNS-110524

---

Monsieur,

Suivant votre demande, nous avons vérifié la possibilité d'utiliser le système de garde-corps « Safety-in-a-Second » sur le projet de Place Victoria à Gatineau, Qc.

Après revue de la documentation fournie, nous confirmons que le produit répond aux exigences du Code de Sécurité pour les Travaux de Construction du Québec, S-2.1 r.6 aux fins de **Point d'attache pour un cordon d'assujettissement vertical (art. 2.10.12 – 3 a) pour un (1) travailleur.**

Tel que proposé, ancrer le poteau à la dalle de béton avec deux (2) ancrages mécaniques de type HUS-H 12 mm Hilti (75 prof). Le béton devra avoir une capacité minimale de 15 MPa et respecter les recommandations du Manufacturier quant aux limites de rive lors de l'installation.

En espérant le tout à votre satisfaction, veuillez recevoir nos meilleures salutations.



Daniel Delisle ing.

27.05.11