

Masham, le 27 mai 2011

Safety in a second
532 Montreal Road, Suite 436,
Ottawa, On
K1K 4R4
Tél. 819-827-1185

Attention de : **M. Steve Beaudot**
Président

Objet : Système de garde-corps Safety-in-a-Second
Conformité du produit et Installation

No. Dossier : SNS-110524

Monsieur,

Suivant votre demande, nous avons vérifié la possibilité d'utiliser le système de garde-corps « Safety-in-a-Second » sur les projets de construction au Québec.

Après revue de la documentation fournie, nous confirmons que le produit répond aux exigences du Code de Sécurité pour les Travaux de Construction du Québec, S-2.1 r.6

Pour fin de **Point d'attache pour un cordon d'assujettissement vertical (art. 2.10.12 – 3 a) pour un (1) travailleur**, ancrer le poteau à la dalle de béton avec deux (2) ancrages mécaniques de type HUS-H 12 mm Hilti (75 prof). Le béton devra avoir une capacité minimale de 15 MPa. Conserver une distance minimale de 150 mm entre l'ancrage amont et la rive de la dalle.

En espérant le tout à votre satisfaction, veuillez recevoir nos meilleures salutations.



Daniel Delisle ing.

27.05.11